

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

Unité de gestion : AQUARESO

Exploitant : SAUR FRANCE

Prélèvement et mesures de terrain du 03/09/2018 à 13h35 pour l'ARS et par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DU LOT, CAHORS

Nom et type d'installation : **SOURCE BLEUE-STATION (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)**

Type d'eau : esu+eso turb >2 pour ttp >1000 m3j

Nom et localisation du point de surveillance :

SORTIE TRAITEMENT - SOTURAC (RESERVOIR MORDAGNE A DURAVEL)

Code point de surveillance : 0000000356 Code installation : 000356 Numéro de prélèvement : 04600057447

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. Ce non respect de la références de qualité réglementaire concernant la turbidité n'a pas nécessité une restriction de la consommation de l'eau. Ce paramètre permet de mesurer le taux de particules en suspension présentes dans l'eau (argiles, colloïdes,...). Il a été demandé à l'exploitant de prendre les mesures correctives nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau.

Date d'édition : vendredi 21 septembre 2018

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.



	Résultats	Unité	Références de qualité		Limites de qualités	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Mesures de terrain						
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
température de l'eau	19,2	°C		25		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
ph	7,3	unité pH	6,5	9,0		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
chlore libre	0,44	mg(Cl ₂)/L				
chlore total	0,48	mg(Cl ₂)/L				
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
aspect (qualitatif)	0					
couleur (qualitatif)	0					
odeur (qualitatif)	0					
saveur (qualitatif)	0					
turbidité néphéломétrique nfu	0,79	NFU		0,5		1
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS						
benzène	<0,2	µg/L				1,0
biphényle	<0,02	µg/L				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
chlorure de vinyl monomère	<0,2	µg/L				1
dichloroéthane-1,2	<0,2	µg/L				3
tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,2	µg/L				10
tétrachloroéthylène+trichloroéthylène	<0,4	µg/L				10
trichloroéthylène	<0,2	µg/L				10
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
équilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	1		1,0	2,0		
ph d'équilibre à la t° échantillon	7,42	unité pH				
titre alcalimétrique complet	18,9	°f				
titre hydrotimétrique	20,5	°f				
FER ET MANGANESE						
fer total	22	µg/L		200		
manganèse total	<1	µg/L		50		
METABOLITES DES TRIAZINES						
atrazine-2-hydroxy	<0,05	µg/L				0,1
atrazine-désisopropyl	<0,02	µg/L				0,1
atrazine désisopropyl-2-hydroxy	<0,05	µg/L				0,1
atrazine déséthyl	<0,02	µg/L				0,1
atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,05	µg/L				0,1
atrazine déséthyl désisopropyl	<0,1	µg/L				0,1
hydroxyterbutylazine	<0,05	µg/L				0,1
simazine hydroxy	<0,05	µg/L				0,1
terbuméton-déséthyl	<0,02	µg/L				0,1
terbutylazin déséthyl	<0,02	µg/L				0,1
terbutylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,05	µg/L				0,1
MINERALISATION						
calcium	73	mg/L				
chlorures	8,9	mg/L				
conductivité à 25°C	407	µS/cm	200	1100		
magnésium	7,9	mg/L				
potassium	1,4	mg/L				
sodium	5,2	mg/L		200		
sulfates	9,2	mg/L		250		

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

aluminium total µg/l	29	µg/L		200		
arsenic	2	µg/L				10.0
baryum	0.03	mg/L		1		
bore mg/l	0.01	mg/L				1.0
cyanures totaux	<10	µg(CN)/L				50.0
fluorures mg/l	0.061	mg/L				1.5
mercure	<0.05	µg/L				1.0
sélénium	<1	µg/L				10.0

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

carbone organique total	0.88	mg(C)/L		2		
-------------------------	------	---------	--	---	--	--

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

ammonium (en nh4)	<0.1	mg/L		0.1		
nitrates (en no3)	7	mg/L				50.0
nitrites (en no2)	<0.010	mg/L				0.1

PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE

activité alpha globale en bq/l	<0.06	Bq/L				
activité bêta globale en bq/l	0.08	Bq/L				
activité tritium (3h)	<6	Bq/L		100,0		
dose indicative	<0.1	mSv/a		0.1		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
bactéries coliformes /100ml-ms	0	n/(100mL)		0		
bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL)		0		
entérocoques /100ml-ms	0	n/(100mL)				0
escherichia coli /100ml - mf	0	n/(100mL)				0

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

acétochlore	<0.02	µg/L				0.1
alachlore	<0.02	µg/L				0.1
boscalid	<0.02	µg/L				0.1
dichlormide	<0.1	µg/L				0.1
diméthénamide	<0.02	µg/L				0.1
esa acetochlore	<0.05	µg/L				0.1
esa alachlore	<0.05	µg/L				0.1
esa metazachlore	<0.05	µg/L				0.1
esa metolachlore	<0.05	µg/L				0.1
fenhexamid	<0.1	µg/L				0.1
isoxaben	<0.02	µg/L				0.1
métaZachlore	<0.02	µg/L				0.1
métolachlore	<0.02	µg/L				0.1
napropamide	<0.02	µg/L				0.1
oryzalin	<0.05	µg/L				0.1
oxa acetochlore	<0.05	µg/L				0.1
oxa alachlore	<0.05	µg/L				0.1
oxa metazachlore	<0.05	µg/L				0.1
oxa metolachlore	<0.05	µg/L				0.1
propachlore	<0.02	µg/L				0.1
propyzamide	<0.02	µg/L				0.1
pyroxulame	<0.1	µg/L				0.1
tébutam	<0.02	µg/L				0.1
tolylfluanide	<0.05	µg/L				0.1

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4,5-t	<0.02	µg/L				0.1
2,4-d	<0.02	µg/L				0.1
2,4-mcpa	<0.02	µg/L				0.1
dichlorprop	<0.02	µg/L				0.1
diclofop méthyl	<0.02	µg/L				0.1
fénoxaprop-éthyl	<0.05	µg/L				0.1
fluazifop butyl	<0.05	µg/L				0.1
mécoprop	<0.02	µg/L				0.1
triclopyr	<0.02	µg/L				0.1

PESTICIDES CARBAMATES

asulame	<0.05	µg/L				0.1
carbaryl	<0.02	µg/L				0.1
carbendazime	<0.02	µg/L				0.1
carbétamide	<0.02	µg/L				0.1
carbofuran	<0.02	µg/L				0.1
fenoxycarbe	<0.05	µg/L				0.1
méhiocarb	<0.05	µg/L				0.1
méthomyl	<0.02	µg/L				0.1
molinate	<0.02	µg/L				0.1
prosulfocarbe	<0.02	µg/L				0.1
pyrimicarbe	<0.02	µg/L				0.1
thiophanate méthyl	<0.02	µg/L				0.1

PESTICIDES DIVERS

2,6 dichlorobenzamide	<0,1	µg/L			0,1
acétamiprid	<0,02	µg/L			0,1
aconifen	<0,02	µg/L			0,1
ampa	<0,1	µg/L			0,1
benoxacor	<0,02	µg/L			0,1
bentazone	<0,02	µg/L			0,1
bifenoxy	<0,02	µg/L			0,1
bromacil	<0,02	µg/L			0,1
butraline	<0,02	µg/L			0,1
chloridazole	<0,02	µg/L			0,1
chlorothalonil	<0,05	µg/L			0,1
céthodimé	<0,05	µg/L			0,1
clomazone	<0,02	µg/L			0,1
clopivalid	<0,05	µg/L			0,1
cloquintocet-méthyl	<0,02	µg/L			0,1
clothianidine	<0,1	µg/L			0,1
cyprodinil	<0,02	µg/L			0,1
cyprosulfamide	<0,1	µg/L			0,1
desmethylnorflurazon	<0,02	µg/L			0,1
dichlobénil	<0,02	µg/L			0,1
dicofol	<0,02	µg/L			0,1
diflufenicanil	<0,02	µg/L			0,1
diméthomorphe	<0,02	µg/L			0,1
dodine	<0,05	µg/L			0,1
ethofumésate	<0,02	µg/L			0,1
fenpropidin	<0,02	µg/L			0,1
fenpropimorphe	<0,02	µg/L			0,1
fluquinconazole	<0,05	µg/L			0,1
flurochloridone	<0,02	µg/L			0,1
fluroxypir	<0,05	µg/L			0,1
fluroxypir-méthyl	<0,1	µg/L			0,1
flurtamone	<0,02	µg/L			0,1
folpel	<0,05	µg/L			0,1
glufosinate	<0,1	µg/L			0,1
glyphosate	<0,1	µg/L			0,1
imazamox	<0,1	µg/L			0,1
imidaclopride	<0,02	µg/L			0,1
isoxaflutole	<0,05	µg/L			0,1
lenacile	<0,05	µg/L			0,1
métalaxyle	<0,02	µg/L			0,1
métaldéhyde	<0,1	µg/L			0,1
norflurazon	<0,02	µg/L			0,1
oxadixyl	<0,02	µg/L			0,1
oxyfluorfene	<0,02	µg/L			0,1
pendiméthiline	<0,02	µg/L			0,1
prochloraze	<0,02	µg/L			0,1
procymidone	<0,02	µg/L			0,1
pyrifénox	<0,02	µg/L			0,1
pyriméthanal	<0,02	µg/L			0,1
quimerac	<0,1	µg/L			0,1
quinoxyfen	<0,02	µg/L			0,1
spiroxamine	<0,02	µg/L			0,1
tébufénozide	<0,02	µg/L			0,1
tétraconazole	<0,02	µg/L			0,1
thiaclopride	<0,05	µg/L			0,1
thiamethoxam	<0,02	µg/L			0,1
total des pesticides analysés	0	µg/L			0,5
trifluraline	<0,02	µg/L			0,1
vinchlozoline	<0,02	µg/L			0,1

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

bromoxynil	<0,1	µg/L			0,1
bromoxynil octanoate	<0,02	µg/L			0,1
dicamba	<0,05	µg/L			0,1
imazaméthabenz-méthyl	<0,02	µg/L			0,1
ioxynil	<0,02	µg/L			0,1

PESTICIDES ORGANOCHLORES

aldrine	<0,02	µg/L			0,0
chlordanne alpha	<0,005	µg/L			0,1
chlordanne bêta	<0,005	µg/L			0,1
ddd-2,4'	<0,02	µg/L			0,1
ddd-4,4'	<0,02	µg/L			0,1
dde-2,4'	<0,02	µg/L			0,1
dde-4,4'	<0,02	µg/L			0,1
ddt-2,4'	<0,02	µg/L			0,1
ddt-4,4'	<0,02	µg/L			0,1
dieldrine	<0,02	µg/L			0,0
dimétabchloré	<0,05	µg/L			0,1
endosulfan alpha	<0,01	µg/L			0,1
endosulfan bêta	<0,01	µg/L			0,1
endosulfan total	<0,02	µg/L			0,1
endrine	<0,02	µg/L			0,1
hch alpha	<0,005	µg/L			0,1
hch alpha+beta+delta+gamma	<0,02	µg/L			0,1
hch bêta	<0,01	µg/L			0,1
hch delta	<0,005	µg/L			0,1
hch gamma (lindane)	<0,005	µg/L			0,1
heptachlore	<0,02	µg/L			0,0
heptachlore époxide	<0,005	µg/L			0,0
hexachlorobenzène	<0,005	µg/L			0,1
isodrine	<0,02	µg/L			0,1
oxadiazon	<0,02	µg/L			0,1

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

cadusafos	<0,02	µg/L			0,1
chlorfenvinphos	<0,02	µg/L			0,1
chlorpyriphos éthyl	<0,02	µg/L			0,1
chlorpyriphos méthyl	<0,02	µg/L			0,1
diazinon	<0,02	µg/L			0,1
dichlorvos	<0,02	µg/L			0,1
diméthoate	<0,02	µg/L			0,1
ethoprophos	<0,1	µg/L			0,1
fenitrothion	<0,02	µg/L			0,1
fenthion	<0,02	µg/L			0,1
malathion	<0,02	µg/L			0,1
méthidathion	<0,1	µg/L			0,1
oxydémeton méthyl	<0,02	µg/L			0,1
parathion éthyl	<0,02	µg/L			0,1
parathion méthyl	<0,02	µg/L			0,1
phoxime	<0,1	µg/L			0,1
proparaïte	<0,02	µg/L			0,1
terbuphos	<0,05	µg/L			0,1
trichlorfon	<0,05	µg/L			0,1
vamidothion	<0,02	µg/L			0,1

PESTICIDES PYRETHRINOÏDES

alphaméthrine	<0,02	µg/L			0,1
bifenthrine	<0,02	µg/L			0,1
cycluthrine	<0,02	µg/L			0,1
cyperméthrine	<0,02	µg/L			0,1
deltaméthrine	<0,02	µg/L			0,1
fenpropothrine	<0,02	µg/L			0,1
lambda cyhalothrine	<0,02	µg/L			0,1
tefluthrine	<0,02	µg/L			0,1

PESTICIDES STROBILURINES

azoxystrobine	<0,02	µg/L			0,1
fluoxastrobine	<0,02	µg/L			0,1
kresoxim-méthyle	<0,02	µg/L			0,1
picoxystrobine	<0,02	µg/L			0,1
pyraclostrobine	<0,02	µg/L			0,1
trifloxystrobine	<0,02	µg/L			0,1

PESTICIDES SULFONYLUREES

amidosulfuron	<0,1	µg/L			0,1
flazasulfuron	<0,05	µg/L			0,1
mésosulfuron-méthyl	<0,02	µg/L			0,1
metsulfuron méthyl	<0,02	µg/L			0,1
nicosulfuron	<0,02	µg/L			0,1
rimsulfuron	<0,05	µg/L			0,1
thifensulfuron méthyl	<0,02	µg/L			0,1
tribenuron-méthyle	<0,05	µg/L			0,1

PESTICIDES TRIAZINES

améthryne	<0,02	µg/L				0,1
atrazine	<0,02	µg/L				0,1
cyanazine	<0,02	µg/L				0,1
flufenacet	<0,1	µg/L				0,1
hexazinone	<0,02	µg/L				0,1
métamitrone	<0,02	µg/L				0,1
métribuzine	<0,02	µg/L				0,1
prométhrine	<0,02	µg/L				0,1
propazine	<0,02	µg/L				0,1
sébutylazine	<0,02	µg/L				0,1
simazine	<0,02	µg/L				0,1
terbuméton	<0,02	µg/L				0,1
terbutylazin	<0,02	µg/L				0,1
terbutryne	<0,02	µg/L				0,1

PESTICIDES TRIAZOLES

aminotriazole	<0,1	µg/L				0,1
bitertanol	<0,05	µg/L				0,1
bromuconazole	<0,02	µg/L				0,1
ciproconazol	<0,02	µg/L				0,1
difenoconazole	<0,02	µg/L				0,1
epoxyconazole	<0,02	µg/L				0,1
fenbuconazole	<0,02	µg/L				0,1
fludioxonil	<0,02	µg/L				0,1
flusilazol	<0,02	µg/L				0,1
hexaconazole	<0,02	µg/L				0,1
metconazol	<0,02	µg/L				0,1
myclobutanil	<0,02	µg/L				0,1
penconazole	<0,05	µg/L				0,1
propiconazole	<0,02	µg/L				0,1
prothioconazole	<0,1	µg/L				0,1
tébuconazole	<0,02	µg/L				0,1
thiencarbazone-méthyl	<0,1	µg/L				0,1
triadiméfon	<0,02	µg/L				0,1
triazamate	<0,02	µg/L				0,1

PESTICIDES TRICETONES

mésotrione	<0,02	µg/L				0,1
sulcotrione	<0,02	µg/L				0,1

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,1	µg/L				0,1
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,1	µg/L				0,1
chlortoluron	<0,02	µg/L				0,1
desméthylisoproturon	<0,1	µg/L				0,1
diuron	<0,02	µg/L				0,1
iodosulfuron-methyl-sodium	<0,05	µg/L				0,1
isoproturon	<0,02	µg/L				0,1
linuron	<0,02	µg/L				0,1
métabenzthiazuron	<0,02	µg/L				0,1
métobromuron	<0,02	µg/L				0,1
métoxuron	<0,02	µg/L				0,1
monolinuron	<0,02	µg/L				0,1

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

bromates	<3	µg/L				10
bromoforme	<0,2	µg/L				100
chlorodibromométhane	1,8	µg/L				100
chloroforme	8,0	µg/L				100
dichloromonobromométhane	4,3	µg/L				100
trihalométhanes (4 substances)	14,1	µg/L				100