RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

Agence Régionale de Santé Occitanie

# Qualité des eaux de consommation humaine

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle supplementaire - eaux distribuees

## Unité de gestion: AQUARESO

## Exploitant: S.O.G.E.D.O. PUY L'EVEQUE

Prélèvement et mesures de terrain réalisés le 03 novembre 2026 à 11h02 pour l'ARS.
Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:
LA MOULINE - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee

Nom du point de surveillance: BOURG - CAZALS
Localisation exacte du prélèvement: robinet cuisine relais petite enfance

Code du point de surveillance: 0000000560 | Code installation: 000515 | Numéro de prélèvement: 00100208

## Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Bulletin édité le mardi 10 novembre 2026

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

**Agence Régionale de Santé Occitanie**
Délégation départementale du Lot
Cabazat - Route de Lacapelle
46000 CAHORS

www.occitanie.ars.sante.fr

Agence Régionale de Santé Occitanie

| Mesures de terrain | Résultats | Unité | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi | Limites de qualités Mini | Limites de qualités Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL** | | | | | | |
| Température de l'eau | 16,5 | °C | | 25 | | |
| **EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE** | | | | | | |
| pH | 7,4 | unité pH | 6,5 | 9 | | |
| **RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION** | | | | | | |
| Chlore libre | 0,51 | mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,57 | mg(Cl2)/L | | | | |

| Analyse laboratoire | Résultats | Unité | Mini | Maxi | Mini | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES** | | | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,13 | NFU | | 2 | | |
| **MINERALISATION** | | | | | | |
| Conductivité à 25°C | 450 | µS/cm | 200 | 1 100 | | |
| **PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES** | | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 4 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 8 | n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |

**Agence Régionale de Santé Occitanie**
Délégation départementale du Lot
Cabazat - Route de Lacapelle
46000 CAHORS

www.occitanie.ars.sante.fr